

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 275-16-45 (ais@mchskrsk.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 869/1/1-2

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 81»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления,
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Красноярск по пожарному надзору Иванова К.Г. от «24» августа 2020 года № 869, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «16» сентября 2020 года по 11 ч. 00 мин. «16» сентября 2020 года; с 10 ч. 00 мин. «28» сентября 2020 года по 11 ч. 00 мин. «28» сентября 2020 года проведена плановая выездная проверка государственными инспекторами г. Красноярск по пожарному надзору Майер Александром Игоревичем, Андреевым Иваном Николаевичем территории, зданий и помещений Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 81»

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку

по адресу: г. Красноярск, ул. Щорса, 23 «А»

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором МАОУ СШ № 81 Роговой Натальей Александровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности
1	2	3	4
869/1/1	Пределы огнестойкости строительных конструкций (стены спального помещения группы	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:	06.09.2021

	«Ручеек») расположенной на первом этаже здания детского сада, не соответствуют принятой степени огнестойкости здания МАОУ СШ № 81 по адресу: г. Красноярск, ул. Щорса, 23 «А»	«В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению»; ч. 2 ст.87 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Класс пожарной опасности строительных конструкций должен соответствовать принятому классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков. Соответствие класса конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков классу пожарной опасности применяемых в них строительных конструкций приведено в таблице 22 приложения к настоящему Федеральному закону. таблица № 21 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: п. 2.1; таблица № 1 СНИП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования»: Строительные материалы и конструкции по степени возгораемости подразделяются на три группы согласно таблице № 1; п. 2.2 приложения № 1 СНИП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования»: Приделы огнестойкости и группы возгораемости строительных конструкций приведены в приложении № 1; п. 2.3; примечание № 1; таблица № 2 СНИП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования»: Степень огнестойкости зданий и сооружений характеризуется группой возгораемости и пределом огнестойкости их частей. Здания и сооружения по огнестойкости подразделяются на пять степеней. В зависимости от требуемой степени огнестойкости зданий и сооружений группы возгораемости и минимальные пределы огнестойкости частей зданий или сооружений принимаются согласно таблице № 2.	
869/1/2	Пределы огнестойкости строительных конструкций (стены спального помещения группы «Ромашки») расположенной на первом этаже здания детского сада, не соответствуют принятой степени огнестойкости здания МАОУ СШ № 81 по адресу: г. Красноярск, ул. Щорса, 23 «А»	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: «В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо	06.09.2021

		проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению; ч. 2 ст.87 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Класс пожарной опасности строительных конструкций должен соответствовать принятому классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков. Соответствие класса конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков классу пожарной опасности применяемых в них строительных конструкций приведено в таблице 22 приложения к настоящему Федеральному закону. таблица № 21 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: п. 2.1; таблица № 1 СНиП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования»: Строительные материалы и конструкции по степени возгораемости подразделяются на три группы согласно таблице № 1; п. 2.2 приложения № 1 СНиП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования»: Приделы огнестойкости и группы возгораемости строительных конструкций приведены в приложении № 1; п. 2.3; примечание № 1; таблица № 2 СНиП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования»: Степень огнестойкости зданий и сооружений характеризуется группой возгораемости и пределом огнестойкости их частей. Здания и сооружения по огнестойкости подразделяются на пять степеней. В зависимости от требуемой степени огнестойкости зданий и сооружений группы возгораемости и минимальные пределы огнестойкости частей зданий или сооружений принимаются согласно таблице № 2.	
--	--	---	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
г. Красноярска по пожарному надзору
Майер А.И.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«28» сентября 2020 г.

(подпись)

М.Л.П.*

Государственный инспектор
г. Красноярска по пожарному надзору
Андреев И.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«28» сентября 2020 г.

(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(должность, фамилия, инициалы)

«28» сентября 2020 г.

(подпись)

Номер «телефона доверия»:

Главного Управления МЧС России по Красноярскому краю 8-(391)-227-09-19